




Passport membránové – tlakové expanzní nádoby
Vyrobeno a testováno dle směrnice 2014/68/EU

Údaje na štítku tlakové expanzní nádoby:

| | | |
|---|---|--|
|  Flamco | | Your reliable partner |
| Airfix D | | |
| Capacity / Inhalt / Inhoud / Contenance | 35 | litres |
| Gas charge / Vordruck / Voordruk / Pression initiale | | bar |
| Max. working pressure / Max. zul. Betriebsüberdruck / Max. werkdruk / Pression de service max. | | bar |
| Test pressure / Prüfdruck / Testdruk / Pression d'épreuve | 11,5 | bar |
| Max. temp. diaphragm / Max. Betriebstemp. Membrane / Max. temp. membraan / Temp. membrane max. | 70 | °C |
| Min. working temperature / Min. Betriebstemperatur / Min. werktemperatuur / Température de service min. | 1 | °C |
| Article code / Artikelnummer / Artikelnummer / Code article | | |
| Max. flow rate by 0,2 bar is 1,1 m ³ /h | Flamco B.V. - Bunschoten - the Netherlands www.flamcogroup.com |  NW-0411 AU2096  0343 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Rok výroby: | |
| Výrobní číslo: | |
| Dle schváleného výkresu: | 1-22-179/A |

Materiál: dle výše uvedeného výkresu (viz výkres)

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Zvláštní detaily | : nepoužité |
| Ochrana | : epoxidový práškový nástřik |
| Způsob použití | : expanzní nádoba |
| Klasifikace dle PED čl. 3.3 | : kat. IV |

Bylo podrobena následujícím testům a kontrolám v souladu s nařízením 2014/68/EC, příloha I, oddíl 3.2:

- přejímací kontrola
- tlaková zkouška
- detekční test těsnosti

Je ověřeno, že výše uvedené nádoby splňují požadavky směrnice 2014/68/EC Evropského Parlamentu a shromáždění ze dne 15.05.2014

Toto prohlášení potvrzuje, že podmínky formulované v:

-certifikátu č. PED/B/9003574 (EC testování prototypu pro modul B) jsou splněny.

Toto prohlášení platí pouze ve spojení s:

-certifikát č. 0038/PED/RQA664420 (EC testování prototypu pro modul D) dle Lloyds Register Verification Ltd. Fenchurch Street, London EC3M 4BS, U.K. identifikační č. 0038.

Důležité upozornění pro uživatele: Podívejte se prosím do návodu pro obsluhu pro informaci o správné montáži, uvedení do provozu, provozu, údržbě a kontrole.

Přílohy:

- platný výkres
- návod k obsluze (přiložen k expanzní nádobě)