



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat


DVGW type examination certificate

DW-8511CR0167

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Flamco GmbH Steinbrink 3, D-42555 Velbert
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Klemmverbinder aus Messing für Rohre aus verzinktem Stahl gemäß DIN EN 10255 und DIN EN 10240 (für den Bereich Kaltwasser), Typ M-MM
Modell <i>model</i>	Schwarzrohradapter Plus
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 122000300-PB vom 30.11.2021 (MPD) Kontrollprüfung Labor: vom 13.09.2021 (MPD) Ergänzungsprüfung: 122000017 vom 29.03.2019 (MPD) Ergänzungsprüfung: 12005115 vom 20.12.2017 (MPD) Baumusterprüfung: 120004758 vom 16.06.2016 (MPD) Baumusterprüfung: 120004758 vom 16.06.2016 (MPD)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.06.2026 / 21-1054-WNV

70028 04-A-DE



12.07.2023 GI B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SWR+	Durchmesser: 17,2 mm	3/8"; Ausführungen: AG, IG; Eurokonus (DIN EN 16313)
SWR+	Durchmesser: 21,3 mm	1/2"; Ausführungen: AG, IG; Eurokonus (DIN EN 16313)
SWR+	Durchmesser: 26,9 mm	3/4"; Ausführungen: AG, IG
SWR+	Durchmesser: 33,7 mm	1"; Ausführungen: AG, IG
SWR+	Durchmesser: 42,4 mm	1 1/4"; Ausführungen: AG, IG
SWR+	Durchmesser: 48,3 mm	1 1/2"; Ausführungen: AG
SWR+	Durchmesser: 60,3 mm	2"; Ausführungen: AG

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253CO0522	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U80EP/01/U80EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zu verwendende Rohre: Stahlrohre gem. DIN EN 10255, verzinkt gem. DIN EN 10240