

Deklaracja zgodności 03/ABB/2017

Wrzesień, 04.2017

1 – Produkty :

- **Ręczne zawory równoważące**
 - o 750
 - o 750 R
 - o 750 PV
 - o 751
 - o 751 R
 - o 753
 - o 1753
 - o 1752

2 – Główne cechy :

- Zastosowanie : Ogrzewanie/chłodzenie, woda pitna-równoważenie
- Dane techniczne :
 - Maksymalna temperatura pracy : 110 °C
 - Minimalna temperatura pracy : - 25 °C
 - Ciśnienie nominalne : PN 16
 - Materiał : Brąz UE5 (korpus)

3 – Miejsce produkcji :

COMAP Industries, site d'Abbeville.

Route de Doullens

F 80100 ABBEVILLE

4 – Deklaracja :

W odniesieniu do wyżej wymienionych produktów, firma COMAP oświadcza, że są one produkowane we wskazanym miejscu produkcji zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wewnętrznym systemem kontroli jakości COMAP.

Dotyczy to surowców, procesu produkcyjnego oraz systemu kontroli jakości.

PED 2014/68/EU : Powyższe produkty są zgodne z niniejszą Dyrektywą (PN16) art. 4&3, co oznacza, że nie są objęte obowiązkiem znakowania CE.

PN16 poziom ciśnienia	750/750 R - 750 PV - 751/751 R - 753 - 1753 - 1752						
	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
2014/68/EU	Art 4 - §3						

COMAP SA

Nicolas SOLON
Quality group Manager



COMAP SA

Benoit SMAGGHE
Applications & Regulation Director

