



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0804.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Stacja uzdatniania wody Komeo**

Zawierający / containing: poliwęglan, mosiądz, brąz, stal nierdzewną, EPDM, POM, NBR, węgiel aktywny, KDF, BIRM, lampę UV

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody na cele sanitarne

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do wyrobu należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o zasadach jego montażu i eksploatacji, w tym o zalecanym czasie użytkowania wkładów filtracyjnych.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

COMAP WTI
261 20 Montelier
ZI Les Petits Champs, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

COMAP Polska Sp. z o.o.
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.07.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.07.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 lipca 2022

The date of issue of the certificate: 29th July 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB