



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0878/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Rury BetaPEX EVOH, PentaPEX i kształtki PexyMax

Zawierający / containing: polietylen, msiądz

Przeznaczony do / destined: budowy instalacji sanitarnych, w tym służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

COMAP SA

16 avenue Paul Santy - BP 8211

69355 Lyon Cedex 08, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

COMAP POLSKA Sp. z o.o.

03-236 Warszawa

ul. Annopol 4A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.09.24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.09.24 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 września 2021

The date of issue of the certificate: 24th September 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Z up. H. Jankus
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB