

Graf výběru pro Flamcomat G4 čerpadla

Výpočtový program Flamco pro expanzní automaty Flamcomat G4 určuje průtok dle kontrakčního průtokového faktoru (VDI4708-2). Výpočtový program naleznete na adrese www.flamcogroup.com/cz.



* podle: 0.85 l/(kW*h)
** podle: 0.65 l/(kW*h)

