



Digitální zkušební manometr

CZ

Změny vyhrazeny.

# Digitální zkušební manometr

## 1. Základní informace

Pro testování plnicího tlaku expanzních nádob Contra-Flex, Flexcon Premium, Flexcon Top a Airfix A/D.

### Technické údaje

- Rozsah měření: 2 - 99,5 psi nebo 0,15 - 7,0 bar.
- Tolerance měření: +/- 0,01 bar; 0,15 psi.
- Teplotní rozsah: 0 - 40 °C.
- Napájení: 1,5 V lithiová baterie.
- Hmotnost: 50 g (včetně baterie)

Zařízení se zapíná tlačítkem ON. Poté se zobrazí 0,00 bar, 0,00 kPa nebo 0,00 psi na displeji. Měrnou jednotku lze přepínat opětovným stisknutím tlačítka ON. Za účelem vypnutí zařízení musí být tlačítko ON stisknuto po dobu cca. 3 sekund. Automatické vypnutí za účelem úspory baterie proběhne 90 sekund od zapnutí tlakoměru.

### Způsob měření

Chcete-li měřit tlak, umístíte měřicí hlavu zkušební manometru na ventil, přitlačte a držte po dobu 3 sekund. Cbejte na to aby jste používali zkušební manometr v souladu s předpisy. Při měření si počínejte tak aby nedošlo k žádnému úniku plynu z nádoby. Nyní můžete manometr odpojit a odečíst hodnotu na displeji.

I když se na displeji zobrazuje výsledek posledního měření, můžete provést měření nové a porovnat s původní hodnotou.

## 2. Životní prostředí

Při likvidaci výrobku berte ohled na životní prostředí a dodržujte místní právní předpisy.

Viz. také na: [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)



**Flamco**

Flamco CZ s.r.o., K Bílému vrchu 193 00 Praha 9

Tel.: 284 001 081

[www.flamcogroup.com/cz](http://www.flamcogroup.com/cz)

